

回答書

「大原公民館棟改修・図書館整備事業」の募集要項等に関する質問書について、以下のとおり回答いたします。

No.	資料名	頁	章	節	細節	項	項目名	質問事項	回答
1	資料1 発注仕様書	P.9	第2	3.	(2)	フ	自家用発電装置	更新に関連し公民館棟以外の棟への関連工事が予想されるが、含めるものであるか	施設使用上、支障が生じる範囲は含めるものとします。
2	資料1 発注仕様書	P.10	第2	3.	(2)	ホ	受水槽、消化水槽	更新に関連し公民館棟以外の棟への関連工事が予想されるが、含めるものであるか	施設使用上、支障が生じる範囲は含めるものとします。
3	資料1 発注仕様書	P.10	第2	4.	(1)	イ	周辺家屋調査	市有家屋を含めての調査とするのか	市有家屋は対象外としてよろしいです。
4	資料2 事業者選定基準	P.3	表1	3.	(1)		施工技術者の体制	「監理技術者において」とは、監理技術者として工事に従事した過去の実績に限るという事でよろしいでしょうか。 それとも、本案件において配置を予定している監理技術者が、監理技術者ではないが、過去に「公民館又は図書館の新築、増築、改築工事又は大規模改修工事」に従事した場合も実績として認められるのでしょうか。	過去の実績において、監理技術者の選任の有無は問わないものとします。
5	資料3 様式集	別紙-6~17					「参加表明」等	代表者の印に関しては、「使用印鑑届兼委任状」において貴市に届け出た委任を受けた者の印鑑でよろしいでしょうか。	よろしいです。
6	資料3 様式集	別紙-12					様式2-7 設計業務実績	条件で求められる実績が複数ある場合は何件までの記載が可能でしょうか	様式2-7のとおり、最大3件までとします。
7	資料3 様式集	別紙-13					様式2-8 監理業務実績	条件で求められる実績が複数ある場合は何件までの記載が可能でしょうか	様式2-8のとおり、最大3件までとします。
8	資料3 様式集	別紙-14					様式2-9 施工業務実績	「建築担当部署名」とは建築部等の弊社内の部署名を記載すればよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	資料3 様式集	別紙-14					様式2-9 施工業務実績	過去の実績に関しては何件記載すればよろしいでしょうか。	様式2-9のとおり、最大3件までとします。
10	資料3 様式集	別紙-14					様式2-9 施工業務実績	「工事種別」の欄には「建築工事」と記載すればよろしいでしょうか。	主たる工事種別を記載してください。
11	貸与資料 特定建築物 定期調査報告書						鉄筋かぶり不足箇所	鉄筋かぶり不足の改善処置を、今回工事に於いて施工者責任で実施する事になりますか。	特定建築物定期調査報告書における、要是正及び既存不適格等項目の内、公民館棟（エントランスを含む。）を対象とします。 （資料1発注仕様書のP.8のとおり） 上記以外については、提案によるものとします。
12	—						修繕・改修工事履歴	竣工後の内外部大規模修繕・改修工事の資料をいただけないでしょうか。	貸与、閲覧可能な資料はございません。 なお、過去に大規模な改修工事等は行っておりません。