

## 質問回答書

「いすみ市江場土津波避難タワー建設事業」の募集要項等に関する質問について、以下のとおり回答いたします。

	資料名	頁	章	節	細節	項	項目名	質問事項	回答
1	募集要項	11	第4	6			二次審査提出書類の受付	ヒアリング実施要項（実施日、所要時間、出席可能人数、使用可能な資料等／例えば提出提案書添付資料のみとしプロジェクト等にて映写する場合も同じものに限定するなど）については、ヒアリングの内容によって提出する提案書の作成方針に影響する場合はある為、一次審査結果の通知時点で、ヒアリングの詳細内容についてご提示いただけますでしょうか。	一次審査の結果通知の際に、ヒアリングの日時、所要時間、出席可能人数、使用可能な資料等をお伝えします。
2	募集要項	11	第4	6	(3)		提出方法	「令和4年7月22日（金）までに下記提出先に電話をし」とありますが、(1)の提出期日以降となっております。提出期日前の事前連絡期日をご指示のほどお願いいたします。	令和4年7月14日（木）までとします。
3	発注仕様書	7	第2	3	(1)	セ	津波避難タワー	1階床の結露防止の断熱化等の対策とは第1ステージに設置する室の床と考えてよろしいでしょうか。	「セ 1階床は、結露による床の濡れを防ぐため、断熱化等の対策を行うこと。」は削除します。
4	発注仕様書	7	第2	3	(1)	ナ	津波避難タワー	準備する備品・数量・スペース、設備容量等を選定するにあたり、避難者の最大滞在時間をどの程度見込む想定としてますでしょうか。	必要室数・面積等は発注仕様書の別紙資料3を参照願います。 避難者の最大滞在時間は24時間を想定しています。 設備容量は、上記最大滞在時間を賅える容量とします。
5	発注仕様書	8	第2	3	(2)	イ	外構等	敷地内に駐車場10台以上、駐輪場10台以上確保するとありますが、避難時に避難者が利用する想定でしょうか。それとも別途用途での想定でしょうか。	避難時に避難者を想定した台数です。
6	発注仕様書	9	第2	3	(3)	イ	周辺家屋調査	周辺家屋調査のご指示がありますが、調査対象となる範囲をご指示のほどお願いいたします。	国道128号から建設予定地までの動線周辺、及び建設予定地周辺を必須とします。
7	発注仕様書	9	第2	4	(3)	ウ	電波障害調査	電波障害調査のご指示がありますが、調査対象となる範囲をご指示のほどお願いいたします。	津波避難タワーの形状・仕様等により、貴社で必要と判断する範囲とします。
8	発注仕様書	12	第2	6	(3)	エ	施工期間中業務	障害物及び地中埋設物等がある場合は、速やかに本市と協議し、指示を仰ぐこと。とありますが、現時点で想定されている障害物及び地中埋設物等はありませんでしょうか。又、施工中に障害物及び地中埋設物等があった場合は、変更対象となるのでしょうか。ご指示のほどお願いいたします。	障害物及び地中埋設物等の調査はしていません。 施工中に障害物及び地中埋設物等があった場合は、別途協議とします。
9	発注仕様書	12	第2	6	(3)	コ	施工期間中業務	工事用水については、敷地内の水道を有償にて利用できるものとすると思いますが、現地調査の結果、水道引き込みは見当たりませんでした。引き込みにつきましては本事業費として計上してよろしいでしょうか。ご指示のほどお願いいたします。	前面道路配水管からの引き込みについては、メーターまでは市の負担により行うこととします。
10	発注仕様書	12	第2	6	(3)		施工期間中業務	工事用進入道路として使用を想定する市道につきまして、安全対策や通行者対策、現状復旧費は本事業費として計上してよろしいでしょうか。ご指示のほどお願いいたします。	よろしいです。

	資料名	頁	章	節	細節	項	項目名	質問事項	回答
11	発注仕様書						別表資料1 リスク分担表	経済リスクの設計・工事段階の物価変動につきまして、本市の規定に準拠するとありますが、契約約款第5章、第52条の準拠という理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	様式集						様式2-4	企業名等の「資格者名簿の登録番号」欄には何を記載すればよいのでしょうか。	入札参加申請時の利用者番号を記載してください。
13	様式集						様式2-4	担当予定の管理技術者と工事監理者は兼任でもよろしいでしょうか。	よろしいです。(資料4「契約書(案)」第24条第6項を参照してください。)
14	様式集						様式2-4	添付書類の履歴事項全部証明書は原本でなく写しでもよいのでしょうか。また、雇用関係を証明するものとは保険証の写しでもよいのでしょうか。証明は管理技術者及び工事監理者各1名と考えてよろしいでしょうか。	履歴事項全部証明書は写しでも構いませんが、3ヶ月以内に取得したものに限りです。雇用関係を証明する書類は、健康保険被保険者証の写しの他、健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写しでも構いません。
15	様式集						様式2-7 様式2-8	業務実績については単独発注だけでなくJVでもよろしいでしょうか。	業務実績については、単独発注のみの実績とします。
16	様式集						様式2-10	一次審査提出資料(様式2-10)の「〇〇〇〇建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書」において、分担工事額の記載欄があります。契約時に提出する書類として一次審査提出書類には含めないものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。「〇〇〇〇建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書」は、仮契約締結時に写しを提出してください。
17	様式集						様式5-5	避難タワー建物本体までのアプローチを検討するにあたり、避難対象者の区域をご提示いただけますでしょうか。	避難対象者区域に関する資料を追加します。