

令和元年度いすみクリーンセンターの排ガス中ダイオキシン類・ばい煙測定結果

排ガス中ダイオキシン類測定結果

排ガス採取位置	触媒反応塔出口	排出基準値
排ガス採取年月日	R1.11.13	
報告日	R1.12.3	
ダイオキシン類濃度結果 [ng-TEQ/m ³ N]	0.50	5

※ダイオキシン類対策特別処置法に基づく

ばい煙測定結果

排ガス採取位置		集合煙突(1・2号)		排出基準値
排ガス採取年月日		R1.8.16	R2.2.27	
報告日		R1.9.12	R2.3.10	
結 果	ばいじん [g/m ³ N]	0.067	0.017	0.08
	硫黄酸化物 [m ³ N/h]	0.014	1.66	93.2
	窒素酸化物 [PPm]	95	89	250
	塩化水素 [mg/m ³ N]	1	170	700
	全水銀 [μg/m ³]	5	17	50
	ガス状水銀濃度 [μg/m ³]	3.6	17	
	粒子状水銀濃度 [μg/m ³]	1.3	0.031	

※ばいじん・塩化水素・窒素酸化物は酸素12%換算値で硫黄酸化物は排出量