# 放射性物質測定結果一覧 （平成25年度）

**「不検出」・・・検出限界濃度（1ベクレル／kg）未満であることを示します。**

**各浄水場　浄水処理後の水（水道水）**

| 採水日 | 浄水処理後の水 （水道水） | | | | | | | | | 検査機関 | 管理目標値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 山田浄水場 | | | 音羽浄水場 | | | 大野浄水場 | | | | |
| | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | | |
| | I－131 | Cs－134 | Cs－137 | I－131 | Cs－134 | Cs－137 | I－131 | Cs－134 | Cs－137 | | |
| 平成25年5月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | 平成２４年４月１日以降 |
| 平成25年6月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | 厚生労働省が定めた水道水中の放射性物質に係る基準値 |
| 平成25年7月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | |
| 平成25年8月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | 放射性セシウム　１０ベクレル／kg |
| 平成25年9月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | （放射性ヨウ素は、半減期が短いため基準値は設定されて |
| 平成25年10月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | おりません） |
| 平成25年11月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | |
| 平成25年12月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | |
| 平成26年1月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | |
| 平成26年2月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | |
| 平成26年3月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ㈱環境管理センター | |