

令和5年度大原クリーンセンター一般廃棄物最終処分場水ダイオキシン類分析結果

検体採取年月日	令和5年/8/23		
分析業者	株式会社 上総環境調査センター		
測定項目	試料項目	測定値	基準値
ダイオキシン類 (pg-TEQ /L)	浸出水	0.0099	10
	観測井地下水(上流)	0.21	1
	観測井地下水(下流)	0.017	1
	放流水	0.15	10
SS濃度 (mg/L)	浸出水	1未満	*
	観測井地下水(上流)	9	*
	観測井地下水(下流)	1未満	*
	放流水	2	60

※ダイオキシン類に関する水質マニュアルに準拠して実施する

※平成17年度以降は硝子・せとの類のみの埋め立て

*印については、基準値はありません