

令和6年度いすみクリーンセンターの排ガス中ダイオキシン類・ばい煙測定結果

排ガス中ダイオキシン類測定結果

排ガス採取位置	触媒反応塔出口 1号炉	触媒反応塔出口 2号炉	排出基準値
排ガス採取年月日	R6.11.12	R6.11.19	
報告日	R6.12.5	R6.12.10	
ダイオキシン類濃度結果 [ng-TEQ/m ³ N]	0.075	0.15	5

※ダイオキシン類対策特別処置法に基づく

ばい煙測定結果

排ガス採取位置		集合煙突(1・2号)				排出基準値
排ガス採取年月日		R6.8.27	R6.8.20	R7.2.7	R7.2.4	
報告日		R6.9.2	R6.9.2	R7.2.20	R7.2.20	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
結 果	ばいじん [g/m ³ N]	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002 未満	0.15
	硫黄酸化物 [m ³ N/h]	0.012	0.290	0.230	0.229	
	窒素酸化物 [PPm]	66	70	79	90	
	塩化水素 [mg/m ³ N]	17	177	208	209	700
	全水銀 [μg/m ³]	2.3	6	2.8	8.8	50
	ガス状水銀濃度 [μg/m ³]	2.3	6	2.1	8.8	
	粒子状水銀濃度[μg/m ³]	0.0001未満	0.0014	0.720	0.002	

※ばいじん・塩化水素・窒素酸化物は酸素12%換算値で硫黄酸化物は排出量

